



E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und/oder Speicher

(VDE-AR-N 4105:2018-11)

Stand: 10/2019

Version: 1.0

Inbetriebsetzungsprotokoll für EZA am Niederspannungsnetz

(von der verantwortlichen Elektrofachkraft auszufüllen)

Anlagenanschrift	Vorname, Name		
	Straße, Hausnummer		
	PLZ, Ort		
Anlagenerrichter (verantwortliche Elektrofachkraft)	Firma, Ort		
	Telefon, E-Mail		
Max. Scheinleistung S_{Amax}	kVA	Max. Wirkleistung P_{Amax}	kW
Blindleistungs-Anforderung Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe der EHINGER ENERGIE GmbH & Co. KG eingestellt (wird im Schreiben „Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt“ angegeben)		Q(U)-Standard-Kennlinie cos φ (P)-Standard-Kennlinie fester Verschiebungsfaktor cos φ =	
Für PV-Anlagen: Modulleistung / Generatorleistung P_{AGen} (für Einspeisevergütung maßgebend)			kWp
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?			
Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten und/oder Speicher vorhanden (siehe Vordruck E.4)? (Auf Anforderung sind diese bei der EHINGER ENERGIE GmbH & Co. KG einzureichen)			Ja
Zertifikat für den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)? (Auf Anforderung sind diese bei der EHINGER ENERGIE GmbH & Co. KG einzureichen)			Ja
Eingestellter Wert am	integrierten zentralen	NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$	U_n
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz“ erfolgreich durchgeführt?			
Die Erzeugungsanlage und/oder Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen der EHINGER ENERGIE GmbH & Co. KG errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.			
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers erfolgte am:			
Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am:			
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter (Ausnahme siehe 5.5.3, 2.Absatz)	

Bei Bedarf passen wir unsere Formulare an geänderte Vorgaben an. Bitte verwenden Sie immer die im Internet zur Verfügung gestellte aktuelle Fassung.