

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. § 17 Abs. 2 StromNZV Jahr: 2021

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

Bezeichnung	betrachtete Spannungsebene	
Jahreshöchstlast	HS/MS	18.823 kW
Jahreshöchstlast	MS	14.158 kW
Jahreshöchstlast	MS/NS	8.628 kW
Jahreshöchstlast	NS	8.496 kW

§ 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV

Bezeichnung	betrachtete Spannungsebene	
Netzverluste	HS/MS	280.949 kWh
Netzverluste	MS	501.694 kWh
Netzverluste	MS/NS	431.457 kWh
Netzverluste	NS	1.294.371 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV

Bezeichnung	betrachtete Spannungsebene	
Summenlast der nichtleistungsgemessenen Kunden	NS	36.359.941 kWh
Summenlast der Netzverluste	HS/MS + MS + MS/NS + NS	2.508.471 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV

Bezeichnung	betrachtete Spannungsebene	
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	HS/MS	17.605 kW
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	MS	13.336 kW
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	MS/NS	8.628 kW
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	NS	8.428 kW
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	HS/MS	69.824.761 kWh
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	MS	41.188.722 kWh
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	MS/NS	32.771.944 kWh
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	NS	32.603.419 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV

Bezeichnung	betrachtete Spannungsebene	
Summe aller Einspeisungen	HS/MS	13.590 kWh
Summe aller Einspeisungen	MS	14.632.162 kWh
Summe aller Einspeisungen	MS/NS	821.787 kWh
Summe aller Einspeisungen	NS	9.728.014 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV

Bezeichnung	Menge kWh	Preis
Netzverluste	2.508.471	4,592 ct/kWh